

Nyhuse Vandværk informerer:

Ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 292 af 26. marts 2014, offentliggør Nyhuse Vandværk hermed de seneste prøveresultater om vandets kvalitet.

Vi nævner de væsentligste parametre fra analyserapport 23. juli 2014:

Type	Nyhuse vand ved afgang fra vandværk	Tilladelig værdi ved afgang fra vandværk	Beskrivelse
Colibakterier i alt	<1 antal/100 ml	Ikke målelig	Bakterier fra dyr og menneskers tarmkanal. Resultatet <1 antal/100 ml betyder at der ikke er colibakterier i vandet
Flourid	0,59 mg/L	1,5 mg/L	Overskrides tilladelig værdi (Gennem længere tid!) kan det give skade på tænderne
Hårdhed total	14 °dh	5-30°dh	Udtryk for det samlede indhold af calcium og magnesium
Kimtal 22°C	4 antal/ml	50 antal/ml	Bakterier fra omgivelserne: Jord plantedele, overfladevand m.m.
Kimtal 37°C	1 antal/ml	5 antal/ml	Bakterier der vokser ved 37°C, herunder sygdomsfremkaldende bakterier
Mangan	< 0,002 mg/L	0,02 mg/L	Indholdet kan give uklart vand, aflejringer, misfarvninger af vasketøj m.m.
Nitrat	1,6 mg/L	50 mg/L	Nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der hæmmer blodets iltoptagelse
pH	8,0	7,0-8,5	Vandets surhedsgrad. Under pH 7 er vandet surt og over pH 7 er vandet basisk
Farve	6,5*	5	Farven kan bl.a. afhænge af indholdet af organisk materiale, forhøjet indhold af jern eller mangan
Ammonium	0,056*	0.05 mg/L	Ammonium findes naturligt i grundvandet

*De let forhøjede farve og ammonium værdier kan skyldes de nye filtre, der blev indkøbt på vandværket i 2012. Det er planlagt at udføre mindre optimeringer snarest, hvorved de let forhøjede farve og ammonium værdier forventes at forsvinde i løbet af 2015. Alle andre analyseparametre overholder de tilladelige værdier.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Nyhuse Vandværk, Frejasvej 19, 3400 Hillerød, tlf.nr.: 48 24 42 47, email: nyhusevand@mail.dk.