

Analyserapport nr. 20210528/009
1. juli 2021
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE												
Temperatur			12,5 °C				Prøvested: Hillerød Stadion Selskovvej 76					
Lugt*			Ingen lugt				Prøvedato: 2021-05-17 Kl. 13:30					
Smag*			Normal				Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006					
Farve*			Ingen									
Udseende*			Klar									
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE					RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE				S_r	
Kintal v. 22°C pr.ml					105	200	DS/EN6222:2000, MM005				0,15	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE					RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE				U_{rel}	
Farvetalet Pt		mg/l	7,5		15	DS/EN7887:2012, M035				15%		
Turbiditet		FNU	0,11		1	DS/EN7027:2016, M036				5%		
pH		pH	7,8		7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051						
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	54,7		250	DS/EN27888:2003				2%		
Jern, total Fe	mg/l	0,026		0.2	DS225:1939 mod.				10%			
Ilt O ₂	mg/l	8,3			DS/EN 5814:2012, M022				5%			

Opflg. på prøve af 2021-05-17 rapport nr. 20210528/008

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*