

Nyhuse Vandværk informerer:

Ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007) offentliggør Nyhuse Vandværk hermed de seneste prøveresultater om vandets kvalitet.

Vi nævner de væsentligste parametre:

Type	Nyhuse vandværk	Tilladelig værdi ved afgang fra vandværk	Beskrivelse
Colibakterier i alt	<1 antal/100 ml	Ikke målelig	Bakterier fra dyr og menneskers tarmkanal. Resultatet <1 antal/100 ml betyder at der ikke er colibakterier i vandet.
Flourid	0,52 mg/L	1,5 mg/L	Overskrides tilladelig værdi (Gennem længere tid!) kan det give skade på tænderne
Hårdhed total	15,9 °dh	5-30°dh	Udtryk for det samlede indhold af calcium og magnesium
Kimtal 22°C	8 antal/ml	50 antal/ml	Bakterier fra omgivelserne: Jord plantedele, overfladevand m.m.
Kimtal 37°C	1 antal/ml	5 antal/ml	Bakterier der vokser ved 37°C, herunder sygdomsfremkaldende bakterier
Mangan	0,006 mg/L	0,02 mg/L	Indholdet kan give uklart vand, aflejringer, misfarvninger af vasketøj m.m.
Nitrat	1,1 mg/L	50 mg/L	Nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der hæmmer blodets iltoptagelse
pH	7,95	7,0-8,5	Vandets surhedsgrad. Under pH 7 er vandet surt og over pH 7 er vandet basisk
Farve	*	5	Farven kan bl.a. afhænge af indholdet af organisk materiale, forhøjet indhold af jern eller mangan

*Farvemåling afventer analyseprøve, der foretages efter nye filtre på vandværket er indkørt. Forventes udført november 2012.

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside www.nyhusevand.dk eller ved henvendelse til: Nyhuse Vandværk, Frejasvej 19, 3400 Hillerød, tlf.nr.: 48 24 42 47, email: nyhusevand@mail.dk.